

**MO · AIR**

AÉRAULIQUE — ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Nettoyage sans démontage des grilles, diffuseurs et bouches de ventilation**1**

PROCÉDURE D'INTERVENTION

Objet, conditions, matériel et chronologie**Objet**

Éliminer les différents types de **poussières** et de **micro-organismes** présents sur les **grilles, diffuseurs et bouches de ventilation**, par **aspiration et essuyage humide** — **sans démontage**.

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS**Grilles · Diffuseurs · Bouches** de ventilation.**CONDITIONS D'INTERVENTION**Équipements accessibles — **hauteur de travail inférieure à 3 m.****Compétences requises**Personnel **formé à l'exécution de l'opération**, y compris en **zones sensibles** et **secteurs hospitaliers**.**Matériel et consommables****MATÉRIEL**

- Aspirateur avec **filtre absolu**
- Brosse
- Dérouleur électrique

CONSOMMABLES

- Chiffons à **usage unique**, jetables, **non tissés**
- Produits **détergents et/ou désinfectants**
- Pulvérisateur manuel

Équipements de protection individuelle (EPI)

- **Gants** à usage unique
- **Masque** anti-poussières
- **Lunettes** de protection

Consignes de sécurité**Port obligatoire des EPI.** Utilisation des produits selon **fiche technique**.**Chronologie des opérations****AVANT**

- Repérer les équipements
- Porter les EPI

MISE EN ŒUVRE

- Nettoyer par **aspiration** et/ou par **essuyage humide** (pulvérisation du produit sur le chiffon)
- Ratio : **1 chiffon** pour **15 bouches** ou une superficie de **4 m²**

APRÈS

- Retirer les EPI
- Se laver les mains

Maintenance du matériel

- Changer le **sac de l'aspirateur**.
- Vérifier le **colmatage du filtre absolu**.

Contrôle de la prestation**Visuel** ou **prélèvement de surface** selon le niveau d'exigence de la zone.